



Signatář EA MLA
Český institut pro akreditaci, o.p.s.
Hájkova 2747/22, Žižkov, 130 00 Praha 3

vydává

v souladu s § 16 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů

OSVĚDČENÍ O AKREDITACI

č. 396/2025

HEATEST, s.r.o.
se sídlem č.p. 84, 276 01 Býkev
IČO 27390951

pro zkušební laboratoř č. 1477
HEATEST, s.r.o.

Rozsah udělené akreditace:

Zkoušení tepelně technických vlastností otopných těles a posuzování jejich vlastností, vymezené přílohou tohoto osvědčení.

Toto osvědčení je dokladem o udělení akreditace na základě posouzení splnění akreditačních požadavků podle

ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Subjekt posuzování shody je při své činnosti oprávněn odkazovat se na toto osvědčení v rozsahu udělené akreditace po dobu její platnosti, pokud nebude akreditace pozastavena, a je povinen plnit stanovené akreditační požadavky v souladu s příslušnými předpisy vztahujícími se k činnosti akreditovaného subjektu posuzování shody.

Toto osvědčení o akreditaci nahrazuje v plném rozsahu osvědčení č.: 107/2024 zde dne 6. 3. 2024, popřípadě správní akty na ně navazující.

Udělení akreditace je platné do **6. 3. 2029**

V Praze dne 30. 7. 2025



Ing. Jan Velíšek
ředitel odboru zkušebních
a kalibračních laboratoří
Český institut pro akreditaci, o.p.s.

**Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 396/2025 ze dne: 30. 7. 2025**

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018:

HEATEST, s.r.o.
objekt číslo 1477, HEATEST, s.r.o.
č.p. 84, 276 01 Býkev

Zkoušky:

Pořadové číslo ¹	Přesný název zkušebního postupu / metody	Identifikace zkušebního postupu / metody ²	Předmět zkoušky	Stupně volnosti ³
1	Zkouška tepelného výkonu	ČSN EN 442-2; GOST R 53583	Otopná tělesa teplovodní	-
2	Zkouška tepelného výkonu	ČSN EN 16430-2; ČSN EN 1397, čl. 7	Otopná tělesa teplovodní vybavená ventilátory nebo s větráním, podlahové konvektory, výměníky tepla, klimatizační jednotky voda-vzduch s ventilátorem	-
3	Zkouška hydraulické tlakové ztráty	ČSN EN 442-2, příloha B	Otopná tělesa teplovodní, výměníky tepla	-
4	Zkouška chladicího výkonu	ČSN EN 16430-3; ČSN EN 1397, čl. 7	Otopná tělesa teplovodní vybavená ventilátorem nebo s větráním včetně konvektorů, podlahové konvektory	-
5	Zkouška chladicího výkonu	ČSN EN 14240	Chladicí kryty	-
6	Zkouška chladicího výkonu	ČSN EN 14518	Chladicí trámce	-
7	Zkouška chladicího výkonu	ČSN EN 15116	Indukční jednotky	-
8	Neobsazeno			
9	Zkouška těsnosti	ČSN EN 442-1 ed.2, čl. 5.4; ČSN EN 16430-1, čl. 5.3; GOST 31311, čl. 8.4	Otopná tělesa teplovodní včetně konvektorů i podlahových konvektorů	-
10	Zkouška odolnosti proti přetlaku	ČSN EN 442-1 ed.2, čl. 5.6; ČSN EN 16430-1, čl. 5.4; ČSN EN 14037-1 ed. 2, čl. 5.8; GOST 31311, čl. 8.4	Otopná tělesa teplovodní včetně konvektorů i podlahových konvektorů, závěsné otopné a chladicí plochy, stropní sálavé panely	-
11	Zkouška statické pevnosti	GOST 31311, čl. 8.5	Otopná tělesa teplovodní včetně konvektorů i podlahových konvektorů	-
12	Stanovení odolnosti – mřížková zkouška	ČSN EN ISO 2409	Nátěry, nátěrové systémy	-
13	Stanovení tloušťky magneticko-indukčním přístrojem	ČSN EN ISO 2808, čl. 5.5.6, čl. 7.B.2	Nátěry, nátěrové systémy	-

**Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 396/2025 ze dne: 30. 7. 2025**

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018:

HEATEST, s.r.o.
objekt číslo 1477, HEATEST, s.r.o.
č.p. 84, 276 01 Býkev

Pořadové číslo ¹	Přesný název zkušební postupu / metody	Identifikace zkušební postupu / metody ²	Předmět zkoušky	Stupně volnosti ³
14	Stanovení tloušťky přístrojem pro měření vířivých proudů	ČSN EN ISO 2808, čl. 5.5.7, čl. 7C	Nátěry, nátěrové systémy	-

¹ v případě, že laboratoř je schopna provádět zkoušky mimo své stálé prostory, jsou tyto zkoušky u pořadového čísla označeny hvězdičkou

² u datovaných dokumentů identifikujících zkušební postupy se používají pouze tyto konkrétní postupy, u nedatovaných dokumentů identifikujících zkušební postupy se používá nejnovější platné vydání uvedeného postupu (včetně všech změn)

³ laboratoř neuplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace

Akreditace pro účely autorizace / oznámení:

Pořadové číslo	Produkt / skupina produktů	Postup posuzování shody / modul / AVCP systém	Základní požadavky / harmonizované technické specifikace: produktové specifikace / vlastnosti / technické normy ¹
1	Stavební výrobky podle nařízení č. 305/2011		
1.1	Zařízení pro vytápění vnitřních prostor		
1.1.1	Zařízení pro vytápění vnitřních prostor bez vnitřního zdroje energie (Pro použití v budovách) (podle přílohy III. RK 99/471/ES ve znění 2001/596/ES)	nařízení č. 305/2011 systém 3	ČSN EN 442-1, ed.2; EN 442-1

¹ u datovaných dokumentů identifikujících základní požadavky / harmonizované technické specifikace: produktové specifikace / vlastnosti / technické normy se používají pouze tyto konkrétní postupy, u nedatovaných dokumentů se používá nejnovější vydání uvedeného postupu (včetně všech změn)