Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 13/2023 ze dne: 16. 1. 2023

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Zkušebnictví, a.s.
KEMA Labs
Podnikatelská 547, 190 11 Praha 9 – Běchovice

Pracoviště zkušební laboratoře:

1. **Oddělení HPL** Podnikatelská 547, 190 11 Praha 9 – Běchovice
2. **Oddělení HVL** Podnikatelská 547, 190 11 Praha 9 – Běchovice

1. **Oddělení HPL**

Zkoušky:

Pořadové číslo[1]	Přesný název zkušebního postupu/metody	Identifikace zkušebního postupu/metody[2]	Předmět zkoušky
1	Zkoušky krátkodobým a dynamickým výdržným proudem	ČSN EN 62271-1 ed. 2, čl. 7.6 IEC 62271-1, čl. 7.6	Spínací a řídicí zařízení vn s napětím nad 1 kV
		ČSN EN 62271-100 ed. 2, čl. 6.6 IEC 62271-100, čl. 7.6	Vypínače vn
		ČSN EN 62271-102 ed. 2, čl. 7.6 IEC 62271-102, čl. 7.6	Odpojovače a uzemňovače vn
		ČSN EN 62271-103, čl. 6.6 IEC 62271-103, čl. 7.6	Spínače pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV
		ČSN EN 62271-104 ed. 2, čl. 6.6 IEC 62271-104, čl. 7.6	Spínače na jmenovitá napětí vyšší než 52 kV
		ČSN EN 62271-106, čl. 6.6 IEC 62271-106, čl. 7.6	Vysokonapěťové stykače a stykačové spouštěče motorů
		ČSN EN 62271-200 ed. 3, čl. 7.6 IEC 62271-200, čl. 7.6	Kovově kryté rozváděče pro jmenovitá napětí od 1 kV do 52 kV včetně
		ČSN EN 62271-201 ed. 2, čl. 6.6 IEC 62271-201, čl. 6.6	Izolačně kryté rozváděče pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně
		ČSN EN 62271-202 ed. 2, čl. 6.6 IEC 62271-202, čl. 6.6	Blokové transformovny vn / nn
		ČSN EN 62271-203 ed. 2, čl. 6.6 IEC 62271-203, čl. 6.6	Plynem izolované kovově kryté rozváděče pro jmenovitá napětí nad 52 kV
		ČSN EN 60076-5 ed. 2, čl. 3-4 IEC 60076-5, čl. 3-4 GOST 20243-74, čl. 2	Výkonové transformátory

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Zkušebnictví, a.s.
KEMA Labs
Podnikatelská 547, 190 11 Praha 9 – Běchovice

Pořadové číslo[1]	Přesný název zkušebního postupu/metody	Identifikace zkušebního postupu/metody[2]	Předmět zkoušky
		ČSN EN 60076-11 ed. 2, čl. 14.4.3 IEC 60076-11, čl. 14.4.3	Suché transformátory
		ČSN EN 60076-13, čl. 12.4.9 IEC 60076-13, čl. 12.4.9	Transformátory s vlastním chráněním
		ČSN EN 60076-6, čl. 8.9.13, 9.10.10, 10.9.8, 11.8.13 + Příloha F IEC 60076-6, čl. 8.9.13, 9.10.10, 10.9.8, 11.8.13 + Annex F IEEE C57.16, čl. 11.6, C.5.5.2, C.5.5.3, C.5.5.4	Tlumivky
		ČSN IEC 353, čl. 19.4 IEC 60353, čl. 19.4 IEEE C93.3, čl. 6.2.5	Závěrné tlumivky
		ČSN EN 60214-1 ed. 2, čl. 5.2.4, 7.2.3 IEC 60214-1, čl. 5.2.4, 7.2.3	Přepínače odboček
		ČSN EN 61869-2, čl. 7.2.201 IEC 61869-2, čl. 7.2.201	Přístrojové transformátory proudu
		ČSN EN 61869-3, čl. 7.2.301 IEC 61869-3, čl. 7.2.301	Přístrojové transformátory - induktivní transformátory napětí
		ČSN EN 61284, čl. 6.1.2 IEC 61284, čl. 6.1.2	Armatury pro venkovní vedení
		ČSN EN 60099-4 ed. 3, čl. 8.10, 10.8.10, 11.8.10, 12.8.10, 13.8.10 IEC 60099-4, čl. 8.10, 10.8.10, 11.8.10, 12.8.10, 13.8.10	Svodiče přepětí - bezjiskřišťové omezovače přepětí
		IEEE C37.23, čl. 6.2.3, 6.2.4	Zapouzdřené vodiče
		ČSN EN 60137 ed. 4, čl. 8.9 IEC 60137, čl. 8.9	Izolační průchodky pro střídavé napětí nad 1 kV

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Zkušebnictví, a.s.
KEMA Labs
Podnikatelská 547, 190 11 Praha 9 – Běchovice

Pořadové číslo[1]	Přesný název zkušebního postupu/metody	Identifikace zkušebního postupu/metody[2]	Předmět zkoušky
		ČSN EN 61219, čl. 6.4 IEC 61219, čl. 6.4	Zásuvné tyčové soupravy pro uzemňovací nebo uzemňování a zkratování
		ČSN EN 61230 ed. 2, čl. 5.7 IEC 61230, čl. 5.7	Přenosné uzemňovací nebo uzemňovací a zkratovací soupravy
		ČSN EN 61914 ed. 2, čl. 9.5 IEC 61914, čl. 9.5	Kabelové příchytky
		ČSN EN 61439-1 ed. 2, čl. 10.11 (s výjimkou, čl. 10.11.4) IEC 61439-1, čl. 10.11 (s výjimkou, čl. 10.11.4)	Rozváděče nn
		ČSN EN 61439-1 ed. 2, čl. 10.5 (s výjimkou, čl. 10.5.3.4) IEC 61439-1, čl. 10.5 (s výjimkou, čl. 10.5.3.4)	Rozváděče nn
		ČSN EN 61439-2 ed. 3, čl. 10.11 (s výjimkou, čl. 10.11.4) IEC 61439-2, čl. 10.11 (s výjimkou, čl. 10.11.4)	Výkonové rozváděče nn
		ČSN EN 61439-2 ed. 3, čl. 10.5 (s výjimkou, čl. 10.5.3.4) IEC 61439-2, čl. 10.5 (s výjimkou, čl. 10.5.3.4)	Výkonové rozváděče nn
		ČSN EN 61439-5 ed. 2, čl. 10.11 IEC 61439-5, čl. 10.11	Rozváděče pro veřejné distribuční sítě
		ČSN EN 61439-5 ed. 2, čl. 10.5 IEC 61439-5, čl. 10.5	Rozváděče pro veřejné distribuční sítě
		ČSN EN 61439-6, čl. 10.11 IEC 61439-6, čl. 10.11	Přípojnicové rozvody
		ČSN EN 61439-6, čl. 10.5 IEC 61439-6, čl. 10.5	Přípojnicové rozvody
		ČSN EN 61921, čl. 7.2.3 IEC 61921, čl. 7.11	Rozváděče nn pro kompenzaci účiníku

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Zkušebnictví, a.s.
KEMA Labs
Podnikatelská 547, 190 11 Praha 9 – Běchovice

Pořadové číslo[1]	Přesný název zkušebního postupu/metody	Identifikace zkušebního postupu/metody[2]	Předmět zkoušky
		ČSN EN 61921, čl. 7.2.4 IEC 61921, čl. 7.5	Rozváděče nn pro kompenzaci účiníku
		IEC 62040-1, čl. 5.2.3.103 + Annex EE	UPS
		ČSN EN 60947-1 ed. 4, čl. 8.3.4 IEC 60947-1, čl. 9.3.4	Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí
		ČSN EN 60947-2 ed. 4, čl. 8.3.6.3 IEC 60947-2, čl. 8.3.6.3	Jističe nn
		ČSN EN 60947-3 ed. 4, čl. 9.3.6, 9.3.7 IEC 60947-3, čl. 9.3.6, 9.3.7	Spínače, odpojovače, odpínače a pojistkové kombinace nn
		ČSN EN 50123-1 ed. 2, čl. 7.7 IEC 61992-1, čl. 7.7	Trakční spínače DC
		ČSN EN 50123-2 ed. 2, čl. 8.3.9 IEC 61992-2, čl. 8.3.9	Trakční vypínače DC
		ČSN EN 50123-3 ed. 2, čl. 8.3.8 IEC 61992-3, čl. 8.3.8	Trakční odpojovače, odpínače a uzemňovače DC vnitřního provedení
		ČSN EN 50123-4 ed. 2, čl. 8.3.9 IEC 61992-4, čl. 8.3.9	Trakční odpojovače, odpínače a uzemňovače DC vnějšího provedení
		ČSN EN 50123-6 ed. 2, čl. 8.3.4 IEC 61992-6, čl. 8.3.4	Trakční rozváděče DC
		ČSN EN 60077-4 ed. 2, čl. 9.3.4.4 IEC 60077-4, čl. 9.3.4.4	El. zařízení drážních vozidel - vypínače AC
		ČSN EN 61643-11 ed. 2, čl. 8.3.5.3 (s výjimkou, čl. 8.3.5.3.1 a 8.3.5.3.2) IEC 61643-11, čl. 8.3.5.3 (s výjimkou, čl. 8.3.5.3.1 a 8.3.5.3.2)	Přepěťová ochranná zařízení zapojená v sítích nn
		ČSN EN 61800-5-1 ed. 2, čl. 5.2.3.6 IEC 61800-5-1, čl. 5.2.3.6	Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí

Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 13/2023 ze dne: 16. 1. 2023

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Zkušebnictví, a.s.
KEMA Labs
Podnikatelská 547, 190 11 Praha 9 – Běchovice

Pořadové číslo[1]	Přesný název zkušebního postupu/metody	Identifikace zkušebního postupu/metody[2]	Předmět zkoušky
2	Zkratové zapínací a vypínací zkoušky	ČSN EN 62271-100 ed. 2, čl. 6.102 – 6.112 IEC 62271-100, čl. 7.102-7.112	Vypínače vn
		ČSN EN 62271-102 ed. 2, čl. 7.101 IEC 62271-102, čl. 7.101	Odpojovače a uzemňovače vn
		ČSN EN 60947-1 ed. 4, čl. 8.3.2, 8.3.4 IEC 60947-1, čl. 9.3.2, 9.3.4	Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí
		ČSN EN 60947-2 ed. 4, čl. 8.3.4.2, 8.3.5.3 IEC 60947-2, čl. 8.3.4.2, 8.3.5.3	Jističe nn
		ČSN EN 50123-2 ed. 2, čl. 8.3.8 IEC 61992-2, čl. 8.3.8	Trakční vypínače DC
		ČSN EN 60077-3, čl. 9.3.4 IEC 60077-3, čl. 9.3.4	El. zařízení drážních vozidel - vypínače DC
		ČSN EN 60077-4 ed. 2, čl. 9.3.4.5 IEC 60077-4, čl. 9.3.4.5	El. zařízení drážních vozidel - vypínače AC
3	Zapínací a vypínací zkoušky	ČSN EN 62271-102 ed. 2, čl. 7.106 – 7.108 IEC 62271-102, čl. 7.106 - 7.108	Odpojovače a uzemňovače vn
		ČSN EN 62271-103, čl. 6.101 IEC 62271-103, čl. 7.101	Spínače pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV
		ČSN EN 62271-105 ed. 2, čl. 6.101 IEC 62271-105, čl. 7.101	Kombinace spínače s pojistkami vn
		ČSN EN 62271-106, čl. 6.102 IEC 62271-106, čl. 7.102	Vysokonapěťové stykače a stykačové spouštěče motorů
		ČSN EN 62271-200 ed. 3, čl. 7.101 IEC 62271-200, čl. 7.101	Kovově kryté rozváděče pro jmenovitá napětí od 1 kV do 52 kV včetně

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Zkušebnictví, a.s.
KEMA Labs
Podnikatelská 547, 190 11 Praha 9 – Běchovice

Pořadové číslo[1]	Přesný název zkušebního postupu/metody	Identifikace zkušebního postupu/metody[2]	Předmět zkoušky
		ČSN EN 62271-201 ed. 2, čl. 6.101 IEC 62271-201, čl. 6.101	Izolačně kryté rozváděče pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně
		ČSN EN 60282-1 ed. 4, čl. 7.6, 8.3.3.3 IEC 60282-1, čl. 7.6, 8.3.3.3 IEEE Std. C37.41, čl. 9.3	Pojistky vn omezující proud
		IEC 60282-2, čl. 8.6 IEEE Std. C37.41, čl. 9.2	Vyfukovací pojistky vn
		ČSN EN 60269-1 ed. 3, čl. 8.5 IEC 60269-1, čl. 8.5	Pojistky nn
		ČSN EN 60269-4 ed. 3, čl. 8.5 IEC 60269-4, čl. 8.5	Pojistky pro ochranu polovodičových prvků
		ČSN EN 60269-6 ed. 1, čl. 8.5 IEC 60269-6, čl. 8.5	Pojistkové vložky pro ochranu solárních systémů
		ČSN EN 50123-1 ed. 2, čl. 7.3.2, 7.6 EN 50123-1, čl. 7.3.2, 7.6 IEC 61992-1, čl. 7.3.2, 7.6	Trakční spínače DC
		ČSN EN 50123-3 ed. 2, čl. 8.3.7 IEC 61992-3, čl. 8.3.7	Trakční odpojovače, odpínače a uzemňovače DC vnitřního provedení
		ČSN EN 50123-4 ed. 2, čl. 8.3.5, 8.3.8 EN 50123-4, čl. 8.3.5, 8.3.8 IEC 61992-4, čl. 8.3.5, 8.3.8	Trakční odpojovače, odpínače a uzemňovače DC vnějšího provedení
		ČSN EN 60077-5, čl. 9.3.4.3 IEC 60077-5, čl. 9.3.4.3	El. zařízení drážních vozidel - pojistky vn
4	Zkouška vnitřním obloukovým zkratem	ČSN EN 62271-200 ed. 3, čl. 7.105, Příloha A IEC 62271-200, čl. 7.105, Annex A	Kovově kryté rozváděče pro jmenovitá napětí od 1 kV do 52 kV včetně
		ČSN EN 62271-201 ed. 2, čl. 6.105, Příloha AA IEC 62271-201, čl. 6.105, Annex AA	Izolačně kryté rozváděče pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Zkušebnictví, a.s.
KEMA Labs
Podnikatelská 547, 190 11 Praha 9 – Běchovice

Pořadové číslo[1]	Přesný název zkušebního postupu/metody	Identifikace zkušebního postupu/metody[2]	Předmět zkoušky
		ČSN EN 62271-202 ed. 2, čl. 6.102, Příloha AA IEC 62271-202, čl. 6.102, Annex AA	Blokové transformovny vn / nn
		ČSN EN 62271-203 ed. 2, čl. 6.105, Příloha B IEC 62271-203, čl. 6.105, Annex B	Plynem izolované kovově kryté rozváděče pro jmenovitá napětí nad 52 kV
		IEC 62271-214, čl. 7.101	Kovově kryté stožárové rozváděče pro jmenovitá napětí od 1 kV do 52 kV včetně
		ČSN EN 61869-1, čl. 6.9, 7.4.6 IEC 61869-1, čl. 6.9, 7.4.6	Přístrojové transformátory
		ČSN EN 61869-2, čl. 6.9, 7.4.6 IEC 61869-2, čl. 6.9, 7.4.6	Přístrojové transformátory proudu
		ČSN EN 61869-3, čl. 6.9, 7.4.6 IEC 61869-3, čl. 6.9, 7.4.6	Přístrojové transformátory napětí
		IEC 61641, čl. 8	Uzavřené rozváděče nn
		ČSN EN 50123-6 ed. 2, čl. 8.3.9, Příloha B EN 50123-6, čl. 8.3.9, Annex B	Trakční rozváděče DC
5	Zkouška obloukovými zkraty	ČSN EN 61284, čl. 6.1.2 STL Procedure 4 Issue 2:2011 IEC 61284, čl. 6.1.2 STL Procedure 4 Issue 2:2011	Armatury pro venkovní vedení
		ČSN EN 61467, čl. 3 – 10 IEC 61467, čl. 3 – 10	Izolátorové závěsy
6	Zkoušky ampérsekundových charakteristik	ČSN EN 60282-1 ed. 4, čl. 7.7 IEC 60282-1, čl. 7.7 IEEE Std. C37.41, čl. 12	Pojistky vn omezující proud
		IEC 60282-2, čl. 8.7 IEEE Std. C37.41, čl. 12	Vyfukovací pojistky vn
7	Přepínací zkoušky	ČSN EN 60214-1 ed. 2, čl. 5.2.3 IEC 60214-1, čl. 5.2.3	Přepínače odboček
8	Zkouška na bezpečnost proti výbuchu	GOST R 52725, čl. 9.8	Svodiče přepětí pro soustavy se střídavým napětím od 3 kV do 750 kV

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Zkušebnictví, a.s.
KEMA Labs
Podnikatelská 547, 190 11 Praha 9 – Běchovice

Pořadové číslo[1]	Přesný název zkušebního postupu/metody	Identifikace zkušebního postupu/metody[2]	Předmět zkoušky
9	Zkoušky bez zatížení, s normálním zatížením a při přetížení	ČSN EN 60947-1 ed. 4, čl. 8.3.3 (s výjimkou, čl. 8.3.3.4) IEC 60947-1, čl. 9.3.3 (s výjimkou, čl. 9.3.3.4)	Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí
		ČSN EN 60947-3 ed. 4, čl. 9.3.4, 9.3.5, 9.3.8 IEC 60947-3, čl. 9.3.4, 9.3.5, 9.3.8	Spínače, odpojovače, odpínače a pojistkové kombinace nn
10	Zkoušky vyhledávání kritických proudů	ČSN EN 50123-2 ed. 2, čl. 8.3.10 IEC 61992-2, čl. 8.3.10	Trakční jističe DC
11	Zkouška poruchy dočasným přepětím	ČSN EN 61643-11 ed. 2, čl. 8.3.8.2 IEC 61643-11, čl. 8.3.8.2	Přepěťová ochranná zařízení zapojená v sítích nn
12	Měření elektrického odporu	ČSN EN 62271-1 ed. 2, čl. 7.4.4 IEC 62271-1, čl. 7.4.4	Spínací a řídicí zařízení vn s napětím nad 1 kV
13	Kontrola stavu napěťovou zkouškou	ČSN EN 62271-1 ed. 2, čl. 7.2.12 IEC 62271-1, čl. 7.2.12	Spínací a řídicí zařízení vn s napětím nad 1 kV
14	Měření indukčnosti, reaktance a impedance	ČSN EN 60076-6, čl. 7.8.5.1, 8.9.21, 9.10.5 IEC 60076-6, čl. 7.8.5.1, 8.9.21, 9.10.5	Tlumivky
		ČSN IEC 353, čl. 19.5 – 19.7 IEC 60353, čl. 19.5 – 19.7	Závěrné tlumivky

Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 13/2023 ze dne: 16. 1. 2023

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Zkušebnictví, a.s.
KEMA Labs
Podnikatelská 547, 190 11 Praha 9 – Běchovice

2. **Oddělení HVL**

Zkoušky:

Pořadové číslo[1]	Přesný název zkušebního postupu/metody	Identifikace zkušebního postupu/metody[2]	Předmět zkoušky
1	Oteplovací zkoušky	ČSN EN 62271-1 ed. 2, čl. 7.5 IEC 62271-1, čl. 7.5	Spínací a řídicí zařízení vn s napětím nad 1 kV
		ČSN EN 62271-100 ed. 2, čl. 6.5 IEC 62271-100, čl. 7.5	Vypínače vn
		ČSN EN 62271-102 ed. 2, čl. 7.5 IEC 62271-102, čl. 7.5	Odpojovače vn
		ČSN EN 62271-103, čl. 6.5 IEC 62271-103, čl. 7.5	Spínače pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV
		ČSN EN 62271-104 ed. 2, čl. 6.5 IEC 62271-104, čl. 7.5	Spínače na jmenovitá napětí vyšší než 52 kV
		ČSN EN 62271-105 ed. 2, čl. 6.5 IEC 62271-105, čl. 7.5	Kombinace spínače s pojistkami vn
		ČSN EN 62271-106, čl. 6.5 IEC 62271-106, čl. 7.5	Vysokonapěťové stykače a stykačové spouštěče motorů
		ČSN EN 62271-200 ed. 3, čl. 7.5 IEC 62271-200, čl. 7.5	Kovově kryté rozváděče pro jmenovitá napětí od 1 kV do 52 kV včetně
		ČSN EN 62271-201 ed. 2, čl. 6.5 IEC 62271-201, čl. 6.5	Izolačně kryté rozváděče pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně
		ČSN EN 62271-202 ed. 2, čl. 6.5 IEC 62271-202, čl. 6.5	Blokové transformovny vn / nn
		ČSN EN 62271-203 ed. 2, čl. 6.5 IEC 62271-203, čl. 6.5	Plynem izolované kovově kryté rozváděče pro jmenovitá napětí nad 52 kV
		ČSN EN 60282-1 ed. 4, čl. 7.5, 8.4.1, 8.3.3.2 IEC 60282-1, čl. 7.5, 8.4.1, 8.3.3.2 IEEE Std. C37.41, čl. 11	Pojistky vn omezující proud
		ČSN IEC 282-2, čl. 8.5 IEC 60282-2, čl. 8.5 IEEE Std. C37.41, čl. 11	Vyfukovací pojistky vn

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Zkušebnictví, a.s.
KEMA Labs
Podnikatelská 547, 190 11 Praha 9 – Běchovice

Pořadové číslo[1]	Přesný název zkušebního postupu/metody	Identifikace zkušebního postupu/metody[2]	Předmět zkoušky
		ČSN EN 60076-2 ed. 2, čl. 7 IEC 60076-2, čl. 7	Výkonové transformátory (olejové)
		ČSN EN 60076-11 ed. 2, čl. 14.3.2 IEC 60076-11, čl. 14.3.2	Výkonové transformátory (suché)
		ČSN EN 60076-6, čl. 7.8.14, 8.9.11, 9.10.8, 10.9.6, 11.8.7, 12.8.13 IEC 60076-6, čl. 7.8.14, 8.9.11, 9.10.8, 10.9.6, 11.8.7, 12.8.13	Tlumivky
		ČSN IEC 353, čl. 19.1 IEC 60353, čl. 19.1	Závěrné tlumivky
		ČSN EN 60214-1 ed. 2, čl. 5.2.2, 7.2.2 IEC 60214-1, čl. 5.2.2, 7.2.2	Přepínače odboček
		ČSN EN 61869-1, čl. 7.2.2 IEC 61869-1, čl. 7.2.2	Přístrojové transformátory
		ČSN EN 61869-2, čl. 7.2.2 IEC 61869-2, čl. 7.2.2	Přístrojové transformátory proudu
		ČSN EN 61869-3, čl. 7.2.2 IEC 61869-3, čl. 7.2.2	Přístrojové transformátory - induktivní transformátory napětí
		IEEE C37.23, čl. 6.2.2	Zapouzdřené vodiče
		ČSN EN 60137 ed. 4, čl. 8.8 IEC 60137, čl. 8.8 IEEE C57.19.00, čl. 7.2.3	Izolační průchodky pro střídavé napětí nad 1 kV
		ČSN EN 61439-1 ed. 2, čl. 10.10 (s výjimkou, čl. 10.10.4) IEC 61439-1, čl. 10.10 (s výjimkou, čl. 10.10.4)	Rozváděče nn
		ČSN EN 61439-2 ed. 3, čl. 10.10 (s výjimkou, čl. 10.10.4) IEC 61439-2, čl. 10.10 (s výjimkou, čl. 10.10.4)	Výkonové rozváděče nn
		ČSN EN 61439-4, čl. 10.10 IEC 61439-4, čl. 10.10	Staveništní rozváděče

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Zkušebnictví, a.s.
KEMA Labs
Podnikatelská 547, 190 11 Praha 9 – Běchovice

Pořadové číslo[1]	Přesný název zkušebního postupu/metody	Identifikace zkušebního postupu/metody[2]	Předmět zkoušky
		ČSN EN 61439-5 ed. 2, čl. 10.10 IEC 61439-5, čl. 10.10	Rozváděče pro veřejné distribuční sítě
		ČSN EN 61439-6, čl. 10.10 IEC 61439-6, čl. 10.10	Přípojnicové rozvody
		ČSN EN 61921, čl. 7.2.1 IEC 61921, čl. 7.10	Rozváděče nn pro kompenzaci účiníku
		ČSN EN 60947-1 ed. 4, čl. 8.3.3.3 IEC 60947-1, čl. 9.3.3.3	Spínací a řídicí přístroje nn
		ČSN EN 60947-2 ed. 4, čl. 8.3.3.7, 8.3.4.5, 8.3.6.4, 8.3.7.3, 8.3.8.7, 8.3.2.5 IEC 60947-2, čl. 8.3.3.7, 8.3.4.5, 8.3.6.4, 8.3.7.3, 8.3.8.7, 8.3.2.5	Jističe nn
		ČSN EN 60947-3 ed. 4, čl. 9.3.4.7, 9.3.5.5, 9.3.6.6, 9.3.7.6, 9.3.8.5, 9.3.4.2 IEC 60947-3, čl. 9.3.4.7, 9.3.5.5, 9.3.6.6, 9.3.7.6, 9.3.8.5, 9.3.4.2	Spínače, odpojovače, odpínače a pojistkové kombinace nn
		ČSN EN 60269-1 ed. 3, čl. 8.3 IEC 60269-1, čl. 8.3	Pojistky nn
		ČSN EN 50123-1 ed. 2, čl. 7.4 IEC 61992-1, čl. 7.4	Trakční spínače DC
		ČSN EN 50123-2 ed. 2, čl. 8.3.4 IEC 61992-2, čl. 8.3.4	Trakční vypínače DC
		ČSN EN 50123-3 ed. 2, čl. 8.3.4 IEC 61992-3, čl. 8.3.4	Trakční odpojovače a odpínače DC vnitřního provedení
		ČSN EN 50123-4 ed. 2, čl. 8.3.4 IEC 61992-4, čl. 8.3.4	Trakční odpojovače, odpínače a uzemňovače DC vnějšího provedení
		ČSN EN 50123-6 ed. 2, čl. 8.3.7 IEC 61992-6, čl. 8.3.7	Trakční rozváděče DC
		ČSN EN 60077-1 ed.2, čl. 9.3.2 IEC 60077-1, čl. 9.3.2	El. zařízení drážních vozidel

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Zkušebnictví, a.s.
KEMA Labs
Podnikatelská 547, 190 11 Praha 9 – Běchovice

Pořadové číslo[1]	Přesný název zkušebního postupu/metody	Identifikace zkušebního postupu/metody[2]	Předmět zkoušky
		ČSN EN 60077-2 ed.2, čl. 9.3.3.4 IEC 60077-2, čl. 9.3.3.4	El. zařízení drážních vozidel – elektrotech. součásti
		ANSI/NEMA CC 1, čl. 3.1	Elektrické spojovací součástky pro rozvodny
2	Zkoušky střídavým napětím	ČSN EN 60060-1, čl. 6 IEC 60060-1, čl. 6	Zařízení s nejvyšším napětím nad 1 kV
		ČSN EN 62271-1 ed. 2, čl. 7.2, 7.10.5 (s výjimkou, čl. 7.2.8, 7.2.9) IEC 62271-1, čl. 7.2, 7.10.5 (s výjimkou, čl. 7.2.8, 7.2.9)	Spínací a řídicí zařízení vn s napětím nad 1 kV
		ČSN EN 62271-100 ed. 2, čl. 6.2 (s výjimkou, čl. 6.2.2, 6.2.7, 6.2.8) IEC 62271-100, čl. 7.2 (s výjimkou, čl. 7.2.3, 7.2.8, 7.2.9)	Vypínače vn
		ČSN EN 62271-102 ed. 2, čl. 7.2 (s výjimkou, čl. 7.2.8, 7.2.9) IEC 62271-102, čl. 7.2 (s výjimkou, čl. 7.2.8, 7.2.9)	Odpojovače a uzemňovače vn
		ČSN EN 62271-200 ed. 3, čl. 7.2 (s výjimkou, čl. 7.2.8, 7.2.9, 7.2.101) IEC 62271-200, čl. 7.2 (s výjimkou, čl. 7.2.8, 7.2.9, 7.2.101) IEEE C37.20.2, čl. 6.2.1	Kovově kryté rozváděče pro jmenovitá napětí od 1 kV do 52 kV včetně
		IEEE C37.23, čl. 6.2.1	Zapouzdřené vodiče
		ČSN EN 62271-202 ed. 2, čl. 6.2 (s výjimkou, čl. 6.2.102.3) IEC 62271-202, čl. 6.2 (s výjimkou, čl. 6.2.102.3)	Blokové transformovny vn / nn
		ČSN EN 60076-3 ed. 2, čl. 9, 10 IEC 60076-3, čl. 9, 10 GOST 1516.1-76, čl. 1.7, 2.4 (s výjimkou, čl. 2.4.2 a 2.4.6)	Výkonové transformátory

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Zkušebnictví, a.s.
KEMA Labs
Podnikatelská 547, 190 11 Praha 9 – Běchovice

Pořadové číslo[1]	Přesný název zkušebního postupu/metody	Identifikace zkušebního postupu/metody[2]	Předmět zkoušky
		ČSN EN 60076-11 ed. 2, čl. 14.2.5 IEC 60076-11, čl. 14.2.5	Suché transformátory
		ČSN EN 60282-1 ed. 4, čl. 7.4 IEC 60282-1, čl. 7.4 IEEE Std. C37.41, čl. 8 (s výjimkou, čl. 8.4, 8.6, 8.7)	Pojistky vn omezující proud
		IEC 60282-2, čl. 8.4 (s výjimkou, čl. 8.4.7) IEEE Std. C37.41, čl. 8 (s výjimkou, čl. 8.4, 8.6, 8.7)	Vyfukovací pojistky vn
		ČSN EN 60269-1 ed. 3, čl. 8.2 IEC 60269-1, čl. 8.2	Pojistky nn
3	Zkoušky atmosférickým impulzním napětím	ČSN EN 60060-1, čl. 7 IEC 60060-1, čl. 7	Zařízení s nejvyšším napětím nad 1 kV
		ČSN EN 62271-1 ed. 2, čl. 7.2 (s výjimkou, čl. 7.2.8, 7.2.9) IEC 62271-1, čl.7.2 (s výjimkou, čl. 7.2.8, 7.2.9)	Spínací a řídicí zařízení vn s napětím nad 1 kV
		ČSN EN 62271-100 ed. 2, čl. 6.2 (s výjimkou, čl. 6.2.2, 6.2.7, 6.2.8) IEC 62271-100, čl. 7.2 (s výjimkou, čl. 7.2.3, 7.2.8, 7.2.9)	Vypínače vn
		ČSN EN 62271-102 ed. 2, čl. 7.2 (s výjimkou, čl. 7.2.8, 7.2.9) IEC 62271-102, čl. 7.2 (s výjimkou, čl. 7.2.8, 7.2.9)	Odpojovače a uzemňovače vn
		ČSN EN 62271-200 ed. 3, čl. 7.2 (s výjimkou, čl. 7.2.8, 7.2.9, 7.2.101) IEC 62271-200, čl. 7.2 (s výjimkou, čl. 7.2.8, 7.2.9, 7.2.101)	Kovově kryté rozváděče pro jmenovitá napětí od 1 kV do 52 kV včetně
		IEEE C37.23, čl. 6.2.1	Zapouzdřené vodiče
		ČSN EN 62271-202 ed. 2, čl. 6.2 (s výjimkou, čl. 6.2.102.3) IEC 62271-202, čl. 6.2 (s výjimkou, čl. 6.2.102.3)	Blokové transformovny vn / nn

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Zkušebnictví, a.s.
KEMA Labs
Podnikatelská 547, 190 11 Praha 9 – Běchovice

Pořadové číslo[1]	Přesný název zkušebního postupu/metody	Identifikace zkušebního postupu/metody[2]	Předmět zkoušky
		ČSN EN 60076-3 ed. 2, čl. 13 (s výjimkou, čl. 13.3) IEC 60076-3, čl. 13 (s výjimkou, čl. 13.3) ČSN EN 60076-13, čl. 12.4.8 IEC 60076-13, čl. 12.4.8	Výkonové transformátory
		ČSN EN 60076-11 ed. 2, čl. 14.3.1 IEC 60076-11, čl. 14.3.1	Suché transformátory
		ČSN EN 60282-1 ed. 4, čl. 7.4 IEC 60282-1, čl. 7.4 IEEE Std. C37.41, čl. 8 (s výjimkou, čl. 8.4, 8.6, 8.7)	Pojistky vn omezující proud
		IEC 60282-2, čl. 8.4 (s výjimkou, čl. 8.4.7) IEEE Std. C37.41, čl. 8 (s výjimkou, čl. 8.4, 8.6, 8.7)	Vyfukovací pojistky vn
		ČSN EN 60269-1 ed. 3, čl. 8.2 IEC 60269-1, čl. 8.2	Pojistky nn
4	Zkoušky indukovaným napětím (IVW a IVPD)	ČSN EN 60076-3 ed. 2, čl. 7.3.1.3, 11 IEC 60076-3, čl. 7.3.1.3, 11 GOST 1516.1-76, čl. 1.7, 2.4.2	Výkonové transformátory
		ČSN EN 60076-11 ed. 2, čl. 14.2.6 IEC 60076-11, čl. 14.2.6	Suché transformátory
5	Měření částečných výbojů	ČSN EN 60270 IEC 60270	Elektrické přístroje, komponenty a systémy zkoušené střídavým napětím
		ČSN EN 62271-100 ed. 2, čl. 6.2.9 IEC 62271-100, čl. 7.2.10	Vypínače vn
		ČSN EN 62271-200 ed. 3, čl. 7.2.10, Příloha B IEC 62271-200, čl. 7.2.10, Annex B	Kovově kryté rozváděče pro jmenovitá napětí od 1 kV do 52 kV včetně

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Zkušebnictví, a.s.
KEMA Labs
Podnikatelská 547, 190 11 Praha 9 – Běchovice

Pořadové číslo[1]	Přesný název zkušebního postupu/metody	Identifikace zkušebního postupu/metody[2]	Předmět zkoušky
		ČSN EN 60076-13, čl. 12.1 IEC 60076-13, čl. 12.1	Výkonové transformátory
		ČSN EN 60076-11 ed. 2, čl. 14.2.7 IEC 60076-11, čl. 14.2.7	Suché transformátory
6	Měření odporu vinutí	ČSN EN 60076-1, čl. 11.2 IEC 60076-1, čl. 11.2 GOST 3484.1-88, čl. 4	Výkonové transformátory
		ČSN EN 60076-11 ed. 2, čl. 14.2.1 IEC 60076-11, čl. 14.2.1	Suché transformátory
7	Měření převodu napětí a ověření fázového posunu	ČSN EN 60076-1, čl. 11.3 IEC 60076-1, čl. 11.3 GOST 3484.1-88, čl. 2, 3	Výkonové transformátory
		ČSN EN 60076-11 ed. 2, čl. 14.2.2 IEC 60076-11, čl. 14.2.2	Suché transformátory
8	Měření impedance nakrátko a ztrát nakrátko	ČSN EN 60076-1, čl. 11.4 IEC 60076-1, čl. 11.4 GOST 3484.1-88, čl. 5	Výkonové transformátory
		ČSN EN 60076-11 ed. 2, čl. 14.2.3 IEC 60076-11, čl. 14.2.3	Suché transformátory
9	Měření ztrát a proudu naprázdno	ČSN EN 60076-1, čl. 11.5 IEC 60076-1, čl. 11.5 GOST 3484.1-88, čl. 6	Výkonové transformátory
		ČSN EN 60076-11 ed. 2, čl. 14.2.4 IEC 60076-11, čl. 14.2.4	Suché transformátory
10	Měření nulové složky impedance	ČSN EN 60076-1, čl. 11.6 IEC 60076-1, čl. 11.6 GOST 3484.1-88, čl. 7	Výkonové transformátory
11	Měření izolačního odporu vinutí	GOST 3484.3-88 (s výjimkou, čl. 4.2 a 5.2)	Výkonové transformátory
12	Tlaková zkouška	ČSN EN 60076-13, čl. 12.2 IEC 60076-13, čl. 12.2	Výkonové transformátory

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Zkušebnictví, a.s.
KEMA Labs
Podnikatelská 547, 190 11 Praha 9 – Běchovice

Pořadové číslo[1]	Přesný název zkušebního postupu/metody	Identifikace zkušebního postupu/metody[2]	Předmět zkoušky
13	Stanovení hladin hluku	ČSN EN 60076-10 ed. 2 (s výjimkou, čl. 11.2.5.2, 11.2.5.4 a 11.3) IEC 60076-10 (s výjimkou, čl. 11.2.5.2, 11.2.5.4 a 11.3)	Výkonové transformátory
		ČSN EN 60076-11 ed. 2, čl. 14.4.2 IEC 60076-11, čl. 14.4.2	Suché transformátory
14	Zkoušky na přepínači odboček při zatížení	ČSN EN 60076-1, čl. 11.7 IEC 60076-1, čl. 11.7	Výkonové transformátory
15	Ověření dielektrických vlastností	ČSN EN 61439-1 ed.2, čl. 9.1.2, 9.1.3, 9.1.4, 10.9 (s výjimkou, čl. 10.9.3.4 a 10.9.3.5) IEC 61439-1, čl. 9.1.2, 9.1.3, 9.1.4, 10.9 (s výjimkou, čl. 10.9.3.3, 10.9.3.4 a 10.9.3.5)	Rozváděče nn
		ČSN EN 61439-2 ed. 3, čl. 9.1.2, 9.1.3, 10.9 (s výjimkou, čl. 10.9.3.3, 10.9.3.4 a 10.9.3.5) IEC 61439-2, čl. 9.1.2, 9.1.3, 10.9 (s výjimkou, čl. 10.9.3.3, 10.9.3.4 a 10.9.3.5)	Výkonové rozváděče nn
		ČSN EN 61439-4, čl. 9.1.2, 9.1.3, 10.9 (s výjimkou, čl. 10.9.3.4 a 10.9.3.5) IEC 61439-4, čl. 9.1.2, 9.1.3, 10.9 (s výjimkou, čl. 10.9.3.4 a 10.9.3.5)	Staveništní rozváděče

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Zkušebnictví, a.s.
KEMA Labs
Podnikatelská 547, 190 11 Praha 9 – Běchovice

Pořadové číslo[1]	Přesný název zkušebního postupu/metody	Identifikace zkušebního postupu/metody[2]	Předmět zkoušky
		ČSN EN 61439-5 ed. 2, čl. 9.1.2, 9.1.3, 10.9 (s výjimkou, čl. 10.9.3.4 a 10.9.3.5) IEC 61439-5, čl. 9.1.2, 9.1.3, 10.9 (s výjimkou, čl. 10.9.3.4 a 10.9.3.5)	Rozváděče pro veřejné distribuční sítě
		ČSN EN 61439-6, čl. 9.1.2, 9.1.3, 10.9 (s výjimkou, čl. 10.9.3.4 a 10.9.3.5) IEC 61439-6, čl. 9.1.2, 9.1.3, 10.9 (s výjimkou, čl. 10.9.3.4 a 10.9.3.5)	Přípojnicové rozvody
		ČSN EN 61921, čl. 7.2.2 IEC 61921, čl. 7.9	Rozváděče nn pro kompenzaci účiníku
16	Ověření konstrukce zvedáním	ČSN EN 61439-1 ed. 2, čl. 10.2.5 IEC 61439-1, čl. 10.2.5	Rozváděče nn
		ČSN EN 61439-2 ed. 3, čl. 10.2.5 IEC 61439-2, čl. 10.2.5	Výkonové rozváděče nn
		ČSN EN 61439-5 ed. 2, čl. 10.2.5 IEC 61439-5, čl. 10.2.5	Rozváděče pro veřejné distribuční sítě
		ČSN EN 61439-6, čl. 10.2.5 IEC 61439-6, čl. 10.2.5	Přípojnicové rozvody
17	Stanovení stupně ochrany krytem	ČSN EN 60529, čl. 11 – 15 (s výjimkou, čl. 13.4 – 13.6, 14.2.7 – 14.2.9) IEC 60529, čl. 11 – 15 (s výjimkou, čl. 13.4 – 13.6, 14.2.7 – 14.2.9)	Zařízení s krytím do IP 46
		ČSN EN 61439-1 ed. 2, čl. 8.2.2, 8.2.3, 8.4.2.3, 10.3 IEC 61439-1, čl. 8.2.2, 8.2.3, 8.4.2.3, 10.3	Rozváděče nn

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Zkušebnictví, a.s.
KEMA Labs
Podnikatelská 547, 190 11 Praha 9 – Běchovice

Pořadové číslo[1]	Přesný název zkušebního postupu/metody	Identifikace zkušebního postupu/metody[2]	Předmět zkoušky
		ČSN EN 61439-2 ed. 3, čl. 8.2.2, 8.2.3, 8.4.2.3, 8.2.101, 8.101, 10.3 IEC 61439-2, čl. 8.2.2, 8.2.3, 8.4.2.3, 8.2.101, 8.101, 10.3	Výkonové rozváděče nn
		ČSN EN 61439-5 ed. 2, čl. 8.2.2, 8.2.3, 8.4.2.3, 8.2.101, 8.101, 10.3 IEC 61439-5, čl. 8.2.2, 8.2.3, 8.4.2.3, 8.2.101, 8.101, 10.3	Rozváděče pro veřejné distribuční sítě
		ČSN EN 61439-6, čl. 8.2.2, 8.2.3, 8.4.2.3 a 10.3 IEC 61439-6, čl. 9.1.2, 8.2.2, 8.2.3, 8.4.2.3 a 10.3	Přípojnicové rozvody
		ČSN EN 61921, čl. 7.2.7 IEC 61921, čl. 7.3	Rozváděče nn pro kompenzaci účiníku
		ČSN EN 62271-1 ed. 2, čl. 7.7.1 (s výjimkou přílohy C) IEC 62271-1, čl. 7.7.1 (s výjimkou Annex C)	Spínací a řídicí zařízení vn s napětím nad 1 kV
		ČSN EN 62271-200 ed. 3, čl. 7.7.1 (s výjimkou přílohy C) IEC 62271-200, čl. 7.7.1 (s výjimkou Annex C)	Kovově kryté rozváděče pro jmenovitá napětí od 1 kV do 52 kV včetně
		ČSN EN 62271-202 ed. 2, čl. 6.7.1 IEC 62271-202, čl. 6.7.1	Blokové transformovny vn / nn
		ČSN EN 60282-1 ed. 4, čl. 8.4.2 IEC 60282-1, čl. 8.4.2	Pojistky vn omezující proud
18	Ověření vzdušných vzdáleností a povrchových cest	ČSN EN 61439-1 ed. 2, čl. 8.3, 10.4, Příloha F IEC 61439-1, čl. 8.3, 10.4, Annex F	Rozváděče nn

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Zkušebnictví, a.s.
KEMA Labs
Podnikatelská 547, 190 11 Praha 9 – Běchovice

Pořadové číslo[1]	Přesný název zkušebního postupu/metody	Identifikace zkušebního postupu/metody[2]	Předmět zkoušky
		ČSN EN 61439-2 ed. 3, čl. 8.3, 10.4, Příloha F IEC 61439-2, čl. 8.3, 10.4, Annex F	Výkonové rozváděče nn
		ČSN EN 61439-5 ed. 2, čl. 8.3, 10.4, Příloha F IEC 61439-5, čl. 8.3, 10.4, Annex F	Rozváděče pro veřejné distribuční sítě
		ČSN EN 61439-6, čl. 8.3, 10.4, Příloha F IEC 61439-6, čl. 8.3, 10.4, Příloha F	Přípojnicové rozvody
		ČSN EN 61921, čl. 7.2.5 IEC 61921, čl. 7.4	Rozváděče nn pro kompenzaci účiníku
		ČSN EN 60282-1 ed. 4, čl. 6.3, Příloha D IEC 60282-1, čl. 6.3, Annex D	Pojistky vn omezující proud
19	Ověření odolnosti značení	ČSN EN 61439-1 ed. 2, čl. 10.2.7 IEC 61439-1, čl. 10.2.7	Rozváděče nn
		ČSN EN 61439-2 ed. 3, čl. 10.2.7 IEC 61439-2, čl. 10.2.7	Výkonové rozváděče nn
		ČSN EN 61439-5 ed. 2, čl. 10.2.7 IEC 61439-5, čl. 10.2.7	Rozváděče pro veřejné distribuční sítě
		ČSN EN 61439-6, čl. 10.2.7 IEC 61439-6, čl. 10.2.7	Přípojnicové rozvody
		ČSN EN 60282-1 ed. 4, čl. 6.2 IEC 60282-1, čl. 6.2	Pojistky vn omezující proud
20	Ověření mechanické funkce	IEC 60282-2, čl. 8.8 IEEE Std. C37.41, čl. 13.2	Vyfukovací pojistky vn
		ČSN EN 61439-1 ed. 2, čl. 10.13 IEC 61439-1, čl. 10.2.8	Rozváděče nn
		ČSN EN 61439-2 ed. 3, čl. 10.2.8 IEC 61439-2, čl. 10.2.8	Výkonové rozváděče nn
		ČSN EN 61439-5 ed. 2, čl. 10.13 IEC 61439-5, čl. 10.13	Rozváděče pro veřejné distribuční sítě
		ČSN EN 61439-6, čl. 10.13 IEC 61439-6, čl. 10.13	Přípojnicové rozvody

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Zkušebnictví, a.s.
KEMA Labs
Podnikatelská 547, 190 11 Praha 9 – Běchovice

Pořadové číslo[1]	Přesný název zkušebního postupu/metody	Identifikace zkušebního postupu/metody[2]	Předmět zkoušky
		ČSN EN 61921, čl. 7.2.6 IEC 61921, čl. 7.13	Rozváděče nn pro kompenzaci účiníku
21	Zkoušky vybavovacích zařízení	ČSN EN 60282-1 ed. 4, čl. 8.3.2 IEC 60282-1, čl. 8.3.2	Pojistky vn omezující proud
22	Zkouška magnetických ztrát	ČSN EN 61284, čl. 12 IEC 61284, čl. 12	Armatury pro venkovní vedení
23	Zkoušky tepelnými cykly	ČSN EN 61284, čl. 13 IEC 61284, čl. 13	Armatury pro venkovní vedení
		ANSI C119.0, čl. 5.1	Elektrické spojovací součástky
		ANSI C119.4, čl. 6.3.1	Elektrické spojovací součástky - pro Al a Cu vodiče
24	Ověření ochrany proti mechanickým nárazům	ČSN EN 62262, čl. 6 IEC 62262, čl. 6	Stupeň ochrany proti mechanickým nárazům (IK kód) 07 až 10
		ČSN EN 62208 ed. 2, čl. 9.7 IEC 62208, čl. 9.7	Prázdné skříně pro rozváděče nízkého napětí
		ČSN EN 61439-1 ed. 2, čl. 10.2.6 IEC 61439-1, čl. 10.2.6	Rozváděče nn
		ČSN EN 61439-2 ed. 3, čl. 10.2.6 IEC 61439-2, čl. 10.2.6	Výkonové rozváděče nn
		ČSN EN 61439-6, čl. 10.2.6 IEC 61439-6, čl. 10.2.6	Přípojnicové rozvody
		ČSN EN 61921, čl. 7.2.7 IEC 61921, čl. 7.3	Rozváděče nn pro kompenzaci účiníku
		ČSN EN 62271-1 ed. 2, čl. 7.7.2 IEC 62271-1, čl. 7.7.2	Spínací a řídicí zařízení vn s napětím nad 1 kV
		ČSN EN 62271-200 ed. 3, čl. 7.7.2 IEC 62271-200, čl. 7.7.2	Kovově kryté rozváděče pro jmenovitá napětí od 1 kV do 52 kV včetně
		ČSN EN 62271-202 ed. 2, čl. 6.7, 6.101.3, Příloha CC IEC 62271-202, čl. 6.7, 6.101.3, Annex CC	Blokové transformovny vn / nn

[1] v případě, že laboratoř je schopna provádět zkoušky mimo své stálé prostory, jsou tyto zkoušky u pořadového čísla označeny hvězdičkou

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Zkušebnictví, a.s.
KEMA Labs
Podnikatelská 547, 190 11 Praha 9 – Běchovice

[2] u datovaných dokumentů identifikujících zkušební postupy se používají pouze tyto konkrétní postupy, u nedatovaných dokumentů identifikujících zkušební postupy se používá nejnovější vydání uvedeného postupu (včetně všech změn)

Vysvětlivky:

GOST	– ruské normy
IEEE	– Institute of Electrical and Electronics Engineers
STL	– Short-Circuit Testing Liaison
IVW	– Induced voltage withstand test
IVPD	– Induced voltage test with partial discharge measurement
vn	– vysoké napětí
nn	– nízké napětí